

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-16-0003-01

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                               | NYY; YKY; E-YY 0,6/1kV vieladrig mit runden Leitern   |
| 2 | Bereich  | E-YY: 2÷5 x 1,5÷70 NYY: 2 ÷5 x 1,5÷240; 6÷19 x 1,5÷4; 24÷61 x 1,5÷2,5; YKY: 2÷5x16            |
| 3 | Verwendungszweck(e)  | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | Hersteller   | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska             |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3   |
| 6 | Harmonisierte Norm   | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Notifizierte Stelle(n)   | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488  |
| 8 | Erklärte Leistung  | Die Reaktion auf Feuer: <b>Eca</b><br>Gefahrstoffe: <b>NPD</b>                                |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Jakub Siemiński**  
(name)

Myślenice, 3.04.2017

(Ort, Datum)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY  
  
Jakub Siemiński

(Unterschrift)