

## IP-44 HAT Zubehör

### Anwendung

- Nachrüstset zur Erhöhung der Schutzart des HAT 155 F AP auf IP44
- nur für die Aufputz-Variante

### Nachrüstset montieren



- ▶ Die Moosgummidichtung hinter der Aufputzdose positionieren und die Aufputzdose an der Wand festschrauben.
- ▶ Den Taster montieren.

**i** Detaillierte Informationen zum Zusammenbau und zur Montage des Handauslösetasters finden Sie im Kapitel „Montage“ in der Montageanleitung HAT 155 F (7003077).



- ▶ Die Schutzhülle mit dem Schriftzug „Oben“ **1** über den Taster ziehen.



### ACHTUNG

Risiko eines Daueralarms

Wenn die Schutzhülle zu fest aufgesetzt wird, wird der Taster dauerhaft gedrückt und in Daueralarm versetzt.

- ▶ Die Schutzhülle bündig, aber nicht zu fest aufsetzen.