

**D**

- L 74/75 Drahtseilabhängungen sind nur für den Innenbereich zugelassen. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- ⚠ Netzanschluss (Versorgungsspannung siehe Etikettierung) muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. **Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.** Örtliche Vorschriften beachten.
- Deckenbaldachin um ca. 45° drehbar.

**GB**

- L 74/75 wire-rope suspensions are only useable for indoor areas. When mounting consider the relevant national accident prevention regulations.
- ⚠ Mains connection (supply voltage see labelling) must be provided on-site according the required protection type and class. **Mains Connection must only be done by electricians.** Consider local regulations.
- Ceiling canopy rotates through approx. 45°.

