

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**Table of Contents**

English	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 116015D01

1. Unique identification code of the product-type:

DD YELONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen

4. Authorized representative

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Declared performances:

Reaction to Fire: Dca s2d2a1
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Jörg Rieger, Product Manager at
Gerlingen

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 116015D01

1. Código de identificación única del producto tipo:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Alemania

4. Representante autorizado:

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: Dca s2d2a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Jörg Rieger, Product Manager en lugar

Gerlingen,

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 116015D01

1. Code d'identification unique du produit type:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Allemagne

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: Dca s2d2a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Jörg Rieger, Product Manager à Gerlingen le

Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: <https://dop.deha.de/>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 116015D01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Germania

4. Mandatario:**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: Dca s2d2a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 05/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Jörg Rieger, Product Manager in Gerlingen addi

Indirizzo web per ricerca DoP: <https://dop.deha.de/>

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 116015D01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Duitsland

4. Gemachtigde:

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: Dca s2d2a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Jörg Rieger, Product Manager te

Gerlingen op datum van afgifte

Download Declaration of Performance (DOP): <https://dop.deha.de/>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 116015D01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DD YELONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Deutschland

4. Bevollmächtigter:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten: Dca s2d2a1

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Jörg Rieger, Product Manager in Gerlingen am

Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <https://dop.deha.de/>

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 116015D01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Saksa

4. Valtuutettu edustaja:**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: Dca s2d2a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Jörg Rieger, Product Manager, Gerlingen,

Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <https://dop.deha.de/>

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 116015D01

1. Produkttypens unika identifikationskod:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Tysk

4. Tillverkarens representant:

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: Dca s2d2a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Jörg Rieger, Product Manager
ort Gerlingen, dag för utfärdande

Webbaddress till DOP - sökare: <https://dop.deha.de/>

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 116015D01

1. Unik identifikasjons kode for produktet

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Tyskland

4. Bemyndiget representant**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: Dca s2d2a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Jörg Rieger, Product Manager
i Gerlingenden

Web adresse for DOP finner: <https://dop.deha.de/>

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 116015D01

1. Varetypens unikke identifikationskode:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Germany

4. Bemyndiget repræsentant:**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: Dca s2d2a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Jörg Rieger, Product Manager sted
Gerlingendato den

Web adresse for DOP finner: <https://dop.deha.de/>

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 116015D01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Németország

4. A meghatalmazott képviselő:

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: Dca s2d2a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Jörg Rieger, Product Manager kibocsájtás helye Gerlingen kibocsájtás dátuma

DoP internetes kereső: <https://dop.deha.de/>

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 116015D01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Germană

4. Reprezentant autorizat:**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: Dca s2d2a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Jörg Rieger, Product Manager în Gerlingen la data eliberării

Adresa WEB unde se găsește DOP: <https://dop.deha.de/>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 116015D01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen

Saksa

4. Volitatud esindaja:**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: Dca s2d2a1

Ohtlikud ained: NPĐ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Jörg Rieger, Product Manager koht Gerlingenväljaandmise kuupäev

DoP leidja veebileht: <https://dop.deha.de/>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 116015D01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

DEHA Elektrohandels ges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Germany

4. Įgaliotasis atstovas:

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: Dca s2d2a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, tsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Jörg Rieger, Product Manager vieta
Gerlingenišdavimo data

Interneto adresas DOP ieškiklis: <https://dop.deha.de/>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 116015D01

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Germany

4. Pilnvarotais pārstāvis:**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: Dca s2d2a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Jörg Rieger, Product Manager vieta
Gerlingen izdošanas datums

Tīmekļa adrese DOP atradējs: <https://dop.deha.de/>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 116015D01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Německo

4. Zplnomocněný zástupce:**5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: Dca s2d2a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Jörg Rieger, Product Manager
v/ve Gerlingen Datum vydání :

DoP internetový vyhledávač: <https://dop.deha.de/>

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 116015D01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DD YELONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Nemecko

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: Dca s2d2a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Jörg Rieger, Product Manager
v/vo Gerlingen dňa

DoP internetový vyhľadávač: <https://dop.deha.de/>

PERFORMANS BEYANI

No. 116015D01

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

DEHA ElektrohandelsGes. mbH & Co. KG

Weilimdorfer Str. 74/2

70839 Gerlingen

Almanca

4. Yetkili temsilci

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: Dca s2d2a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Jörg Rieger, Product Manager

Gerlingen -

DOP Bulucu Web Adresi: <https://dop.deha.de/>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 116015D01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Alemão

4. Mandatário:**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: Dca s2d2a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Jörg Rieger, Product Manager no local Gerlingen na data de emissão

Endereço WEB do DOP FINDER: <https://dop.deha.de/>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 116015D01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
niemiecki

4. Upoważniony przedstawiciel**5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: Dca s2d2a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Jörg Rieger, Product Manager
w Gerlingen w dniu

Adres internetowy wyszukiwarki DoP: <https://dop.deha.de/>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 116015D01

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Njemački

4. Ovlašteni predstavnik:**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: Dca s2d2a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Jörg Rieger, Product Manager U mjesto Gerlingen dana datum izdavanja

WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <https://dop.deha.de/>

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 116015D01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Nemško

4. Pooblaščen zastopnik:

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara: Dca s2d2a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Jörg Rieger, Product Manager v kraj Gerlingen dne datum izdaje

Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih: <https://dop.deha.de/>

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 116015D01

1. Уникален Идентификационен Номер

DD YELLONET 1000 S/FTP 4P C7 500DW Dca

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorfer Str. 74/2
70839 Gerlingen
Немски

4. Упълномощен Представител

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън: Dca s2d2a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики. Подписано от името на Jörg Rieger, Product Manager При Gerlingen ha

уеб адрес - търсене на ДЕП: <https://dop.deha.de/>